1. Allgemeine Städtische Gebäude: Büro-, Unterrichts-, Aufenthalts-, Lese- und Wohnräume, u.s.w.	**Energiespar-Vorgabe in °C**	**Standard-Vorgabe in °C**
o Während der Nutzung	19 bei Nutzungsbeginn 18	20 bei Nutzungsbeginn 19
o Umkleideräume	17 - 19	20 - 21
o Wasch- und Duschräume	19	21 - 24
o Küchen	18	18
o Toiletten	15	15
o Flure und Treppenhäuser	13 unbeheizt	13 - 17 unbeheizt
o Material- und Gerätelagerräume	13 unbeheizt	13 unbeheizt

2. Verwaltungsgebäude und Aktenräume	**Energiespar-Vorgabe in °C**	**Standard-Vorgabe in °C**
○ Aktenräume und Aufbewahrungsräume	13 unbeheizt	13 - 15 unbeheizt
○ Nebenräume	13 unbeheizt	13 unbeheizt
○ Sanitäts- und Liegeräume	17 19 - 20 bei Nutzung	17 21 bei Nutzung
○ Sitzungssäle	19	20 bei Nutzungsbeginn 19

3. Schulgebäude	**Energiespar-Vorgabe in °C**	**Standard-Vorgabe in °C**
○ Unterrichtsräume	20 bei Nutzungsbeginn 19 °C	20 bei Nutzungsbeginn 19 °C
○ Aula, Versammlungsbereich	15 - 19 oder unbeheizt	20 bei Nutzungsbeginn 17 - 19
○ Lehrpersonal- und Verwaltungsräume	19	20
○ Werkräume und Werkstätten	17	17

4. Sportstätten, Turn- und Sporthallen, Gymnastikräume Bei einer temporären Sondernutzung kann die Temperatur, nach Absprache mit dem zuständigen Hausmeister, auch vorübergehend erhöht werden.	**Energiespar-Vorgabe in °C**	**Standard-Vorgabe in °C**
○ bei schulischer Nutzung	18 - 19	18 - 19
○ bei außerschulischer Nutzung	17 Trainingsbetrieb 19 Wettkampfbetrieb	17 Trainingsbetrieb 19 Wettkampfbetrieb

5. Versammlungshallen	**Energiespar-Vorgabe in °C**	**Standard-Vorgabe in °C**
○ Zuschauerraum, Probenraum	17 - 19 Proben 19 Veranstaltung	19 - 20 Proben und Veranstaltung
○ Foyer	15 Proben, unbeheizt 16 - 17 Veranstaltung	17 Proben 18 Veranstaltung

6. Werkstätten, Bauhöfe, Feuerwachen und sonstige Arbeitsräume	**Energiespar-Vorgabe in °C**	**Standard-Vorgabe in °C**
○ bei überwiegend schwerer körperlicher Tätigkeit	13	13
○ bei überwiegend nicht sitzender Tätigkeit	17	17
○ bei überwiegend sitzender Tätigkeit	19	19
○ Fahrzeughallen, unbeheizt	5 unbeheizt	5 unbeheizt
○ Nebenräume, unbeheizt	13 unbeheizt	13 unbeheizt

7. Kindergärten und Kinder-Tagesstätten	**Energiespar-Vorgabe in °C**	**Standard-Vorgabe in °C**
○ Spiel- und Beschäftigungsräume	20 bis 21	20 bis 21
○ Ruhe- und Schlafräume während der Nutzung	18 bis 20	18 bis 20
○ Erziehungspersonal- und Verwaltungsräume	19	20

8. Museum und Bibliothek	**Energiespar-Vorgabe in °C**	**Standard-Vorgabe in °C**
○ Leseräume	19	19 - 20
○ Verwaltungsräume	19	20
○ Ausstellungsräume	17	17 - 19
○ Lagerräume	13 - 15 je nach Lagerware auch unbeheizt	13 - 15 je nach Lagerware auch unbeheizt

Dennoch gilt für unbeheizte und gering beheizte Räume: Der Bauwerksschutz ist zu beachten !

Für unbeheizte Bereiche, wie Lagerräume (sofern die Lagerware nicht trotzdem eine Minimal-Beheizung erfordert) oder wenig genutzte Flure, besteht durch die Absdenkung die Notwendigkeit zur Kontrolle der Bauwerks-Schädigung aufgrund einer Taupunktunterschreitung bei Raumfeuchte-Akkumulation.

Daher ist eine periodische Kontrolle der Räume, speziell der Wände und Raumecken, hinsichtlich der Oberflächen-temperatur und Raumluftfeuchte nötig, mit entsprechendem Luftaustausch bei Bedarf.